

※平面図, 排水配管図及び排水勾配図については, 以下の項目により審査します。  
ご提出前に基準を満たしていることをご確認ください。

### 小型浄化槽設置整備事業補助金交付申請審査報告書

項 目	OK	NO	摘 要
浄化槽の位置は記入してあるか			
浄化槽への流入・流出高さは適合認定書どおりか			
浄化槽の嵩上げは, 30cm以内か			
平面図(排水配管図), 縦断図(排水勾配図)はあるか			
排水勾配は1/100以上あるか			
土かぶり20cm以上(新設)はあるか			
雨水管の浄化槽上流側での流入管に接続はないか			
汚水柵の設置状況(トラップ付, トイレ合流は段差付)は正しいか			落差3cm以上
二重トラップになっていないか			
地盤高, 土かぶり, 管径, 延長, 管種, 勾配, 柵の番号・内径・深さの記入があるか			
地盤高, 土かぶり, 管径, 延長, 管種, 勾配, 柵の番号・内径・深さは正しいか			
足洗場は接続していないか(接続してある場合, 屋根はあるか)			
既設配管の縦断図はあるか			
記号の表示は正しいか			
放流先の高さが確保されているか			管底-15cm以上標準
平面図(排水配管図)で完了検査が受けれる状態にあるか			
※記載確認: 柵(番号, 内径, 深さ), 管(種類, 内径, 延長, 勾配)			
コメント			