




寺戸浄水場 送水ポンプ更新工事 施工対象図 S=1/50



平面図 S=1/40 (A1)



A-A断面図 S=1/40 (A1)



B-B断面図 S=1/40 (A1)

機器仕様一覧

ポ ン プ		電 動 機	
形 式	横軸遠心形	形 式	全閉外扇形
口 径	200×150 mm	出 力	75 kW
全 揚 程	60 m	極 数	4 極
揚 水 量	4.52 m ³ /min	電 圧	3φ3W AC400V
出 力	75 kW	周 波 数	60 Hz
回 転 数	1750 rpm	同期回転数	1800 rpm
台 数	3 台	台 数	3 台

図面番号	／	縮 尺	S=1:50	
工 種	送水ポンプ更新工事			
種 別	設 備 図		番 号	／
路 線 名				
工事箇所	三次市三次町 地内			
広島県水道広域連合企業団 三次事務所				