

市立三次中央病院建替基本設計業務委託
技術提案書作成に関する質疑回答

No.	表題	質疑内容	回答
1	建替基本計画(案) 高度急性期病棟の個室数	基本計画(案)P.10 ②高度急性期病棟の項目に「個室を基本に3室程度の4床室」とありますが、P.9に個室数33室と記載があるため、個室33室と4床室×8室(32床)で合計65床が正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 高度急性期病棟は32床、33床とし、内訳として各病棟で4床室を4室、その他を個室(2病棟合計33室)として計画してください。
2	地質調査資料	既存病院建設時の地質調査資料がございましたらご提示頂けないでしょうか。	別添資料1を参照してください。
3	光熱水費	過去5年程度の光熱水費及び、使用量をご提示頂けないでしょうか。	別添資料2を参照してください。
4	技術提案書	プロポーザル実施要領P.5(7)技術提案書の受付④提出部数について、原本1部には会社名を記載し、写しには「〇社」(ヒアリング参加可能通知書の指示のとおり)と記載すると理解して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	内訳書	様式12 参考見積書に添付する内訳書について、どの程度の項目の内訳が必要かをご提示頂けないでしょうか。	業務経費(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費等)、技術料等経費が分かるようにご提示してください。 直接人件費は人工数が分かるように記載してください。
6	駐車台数	敷地内に確保する駐車場の必要台数(患者用・職員用の内訳)があればご提示頂けないでしょうか。	敷地内に800台程度を想定しております。(うち患者用は500台程度)
7	建替基本計画(案) 産婦人科	基本計画(案)P.10 病棟部門について、LDRの想定室数をご教示頂けないでしょうか。また、別途分娩室、陣痛室、回復室は不要と考えて宜しいでしょうか。	LDR室を2室、LD室を1室想定しております。LDRは定床外とし、分娩後2時間までの使用する運用で考えております。独立した分娩室、陣痛室、回復室は不要です。
8	建替基本計画(案) 血液内科	血液内科の陽圧室の想定室数をご提示頂けないでしょうか。	無菌治療室管理加算1を取得する部屋を1室、無菌治療室管理加算2を取得する部屋を4室整備することを想定しております。

9	建替基本計画(案) 小児科	小児科の想定病床数をご提示頂けない でしょうか。	10～12床を想定しております。
10	建替基本計画(案) 主な諸室構成	診察室など必要な室数の記載がないも のは、提案書の段階では、既存病院や 基本構想を踏まえ各自で提案すると考 えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	ヒアリング	「説明及び質疑応答は追加資料(デー タ)の配布や利用は認めない」と記載が あるため、動画や、提案書と同様に模型 の使用も不可と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	高度急性期病棟の病 床構成について	基本計画 P9 1 病棟部門(1)基本方針 にて、高度急性期病棟はそれぞれ 32 床、33 床(個室は合計 33 室)とあり、 P10 (2)整備方針 イ要配慮事項②高 度急性期病棟には、個室を基本に 3 室 程度の 4 床室と記載があります。1 病 棟あたりの個室数について、前者は 16 室又は 17 室、後者は 20 室または 21 室となります。 1 病棟あたりの個室は 20 室または 21 室と考えて宜しいでしょうか。	No.1 同様
13	様式 12 参考見積書 について	技術提案書作成要領 P2 3 技術提案書 の提出の通り、参考見積書は原本 1 部 にのみ添付すると考えて宜しいでしょ うか。	お見込みのとおりです。
14	様式 10-1、10-2 の枠 の大きさについて	様式 10-1 業務の実施方針、様式 10-2 提案テーマについて、様式に記載の枠 のサイズは提案者により適宜調整して も宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	様式 10-2 左上「提案 テーマ」の記載方法に ついて	様式 10-2 の左上に「提案テーマ(1)～ (5)」と記載の欄がありますが、それぞ れの提案書で提案するテーマの番号を 列記する形で記載をすれば宜しいでしょ うか。(例)提案テーマ(1)と(2)を 1 枚 に記載した場合、「提案テーマ(1)(2)」と 記載	お見込みのとおりです。

16	敷地内薬局について	基本計画 P32 3 計画建物概要(1)新病院整備規模 エ 利便施設の整備にて、敷地内薬局の整備を行う旨の記載がありますが、敷地内薬局の規模、及び薬局が使用する敷地の位置・広さについて、現在の想定がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。	敷地内薬局の規模は 100 m ² 程度を想定しております。位置については、ご提案ください。 ただし、診療報酬改定により敷地内薬局への締め付けが強くなったため、敷地内薬局誘致の是非は基本設計期間で検討します。
17	放射線部門の必要諸室の室数について	基本計画 P19 ウ 主な諸室構成にて、放射線部門の諸室構成について記載がありますが、各放射線検査室の室数をご教示いただけますでしょうか。	一般撮影室:3室 X線TV撮影室:2室 乳房撮影室:1室 骨密度測定室:1室 CT室:2室 MRI室:2室 血管撮影室:2室 放射線治療室:1室 体外測定室:1室 PET-CT室:1室 を想定してください。