

三次市本庁舎照明器具取替工事

1. 工事名称 三次市本庁舎照明器具取替工事
2. 工事場所 三次市十日市中二丁目8番1号
3. 工事期間 契約の日から令和6年11月30日まで
4. 工事概要 既設の照明器具が点灯不具合のため取替を行う
5. 一般事項 本工事の仕様について、設計書に記載されていない事項は次の適用基準等のおとりとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（令和4年版）

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（令和4年版）

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（令和4年版）

「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」（令和4年版）

6. 工事種別 電気設備工事

7. 取付参考品番

取付照明は既存照明の新品もしくは後継品とする。また、新品もしくは後継品のどちらもない場合は、既存照明の同等品とする。同等品の参考品番は以下のとおりとする。

工事名	作業場所	取付参考品番	個数（個）
東館2階女子ロッカー室照明取替工事	東館2階女子ロッカー室	NNF41038JLE9	1
東館2階売店スペース前照明取替工事	東館2階売店スペース前	LEKD60061N2V-LD9	1
東館1階EVホール・本館2階ロビー照明取替工事	本館2階ロビー	スクエア形□600	5
非常照明取替工事	本館6階603会議室	C91605NNFB(低天井用)	1
	本館1・4・5階 東館3・4階	C93605NNFB(中天井用)	6
本館1階吹抜照明設取替工事	本館1階	XND7566WWLJ9	12
合計			26

8. 作業日時

- (1) 業務時間中の作業となる場合は監督員と十分協議を行うこと。
- (2) 非常照明取替工事と本館 1 階吹抜照明設取替工事は庁舎業務時間外に作業を行う。

9. その他

- (1) 本工事に際しては関係各位との充分なる協議，確認の上安全対策及び工事に支障無き様留意すること。
- (2) 関連する法令・条例・規則等はこれを遵守し，工事に必要な関係官庁への打ち合わせ，協議及び届出等については遅滞なく行うこと。
- (3) 本工事に際しては事前に充分な調査を行い工事中及び完成後，施設運営に支障無き様留意すること。
- (4) 設計図書又は施工上で疑義が生じた場合は検討書を添えて監督員と協議すること。
- (5) 工事関係者以外の第三者の生命，身体及び財産の危害，並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
- (6) 隣接建物等に損傷を与えた場合は，速やかに原状復旧を行うこと。
- (7) 工事車両等の運行については，交通安全に最善の注意を払うこと。
- (8) 振動や騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。これらに関する注意及び苦情の申出があった場合は，請負者において解決を図ること。
- (9) 本工事の施工に際し，資材を購入し，又はやむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者へ請け負わせようとする場合は，極力，三次市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。
- (10) 作業終了後清掃を行うこと。
- (11) 本工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。
- (12) 本工事の工期には，検査期間としての 14 日間を含んでいる。

10. 提出書類

- ・ 着手届
- ・ 工事工程表
- ・ 主要資材発注先名簿及び承認願
- ・ 工事写真
- ・ 保証書及び説明書
- ・ 完成写真

- ・ 上記以外に発注者，監督員の指示によるもの
- ・ 完成通知書
- ・ 引渡し書