

石綿分析結果報告書

発行No. 08380126

発行日 2008年12月15日

財団法人 雇用振興協会 殿

件名:雇用促進住宅米田宿舎外43件
アスベストの浮遊(粉じん)濃度測定

帝人エコ・サイエンス株式会社

東京都港区三田三丁目3番8号

TEL:03-5440-4301

東京都羽村市神明台四丁目8番43号

TEL:042-580-4030

作業環境測定機関登録

東京労基局登録第13-25号

試験分析責任者 大岩 俊雄



ご依頼いただいた試験分析結果を下記のとおりご報告いたします。

- 分析項目 気中の石綿粉じん濃度測定
- 試料採取日 2008年11月27日
- 試料採取区分 採取 採取者(帝人エコ・サイエンス株式会社)
- 使用した分析装置等 位相差・生物顕微鏡 株式会社ニコン製 80i TP-DPH型
- 分析方法 室内環境等における石綿粉じん濃度測定方法((社)日本石綿協会編)アスベストモニタリングマニュアル(第3版)(環境省)
- 試験分析の結果

測定箇所	石綿濃度 (本/L)	定量下限値 (本/L)
1 吉舎宿舎 (1号棟108号室) 6畳和室 (北)	<0.5	0.5
2 吉舎宿舎 (1号棟108号室) 6畳和室 (西)	<0.5	0.5
3 吉舎宿舎 (1号棟108号室) 4畳半和室	<0.5	0.5
4 吉舎宿舎 (1号棟108号室) ベランダ	<0.15	0.15
以下余白		
<備考> 検出対象繊維:長さ5μm以上・幅3μm未満で、長さとの比が3:1以上の繊維		