



IZCON-TB-40- I (Q=10KN/m²) 土被り0.3m
[40m3型]

点検用はしご詳細図

S=1/20



部材名称	参考質量 (kg/個)	使用個数 (個)	参考質量 (t)
中間部材 A ブロック	8260	2	16.5
" B ブロック	9395	1	9.4
" C ブロック	8850	1	8.9
端部材 D ブロック	4950	1	5.0
" E ブロック	5323	1	5.3
吸管投入孔 (h=170)	213	1	0.2
		合 計	45.3

設計荷重	I 型	$Q=10\text{KN/m}^2$
土 被 り		0.3 m
必要地耐力		$q=53.6 \text{ kN/m}^2$

※床掘完了後、地耐力を確認すること。※

基礎材料表

巻コンクリ

基礎ブロック数量表

工事名	令和6年度 利根川治水構想工事測量設計業務
-----	-----------------------

※1 PC緊張作業スペース確保の為、いずれか一方は、必ず1000以上として下さい。