

令和 6 年 度

設計第 43 号

甲奴町梶田地区給・配水管布設工事（2工区）仕様書

県 名	広島県
地 区 名	三次市
所 在 地	三次市 甲奴町梶田 地内
事 業 主 体	広島県水道広域連合企業団三次事務所

位置図



配 管 工 事 特 記 仕 様 書

設計番号：設計第 4 3 号

工 事 名：甲奴町梶田地区給・配水管布設工事（2 工区）

工事場所：三次市甲奴町梶田 地内

令和 6 年度

広島県水道広域連合企業団 三次事務所

配 管 工 事 特 記 仕 様 書

第1章 総 則

第1条 適用

- (1) 本工事は、広島県水道広域連合企業団三次事務所が配水管布設を請負工事で施工するものである。配管工事の施工は、広島県土木工事共通仕様書(令和6年8月)(以下「共通仕様書」という。)並びに、日本水道協会発刊の水道工事標準仕様書(2010)(以下「標準仕様書」という。)及び本特記仕様書によるものとする。
- (2) 設計書、図面及びこの特記仕様書に記述された事項は、他の共通仕様書内容に優先する。

第2条 他請負工事との協議調整

第3条 工事中の損傷事故とその復旧

工事施工中には、周辺の物件等に損傷を及ぼさないよう留意するとともに、損傷を与えた場合には、速やかに監督員に報告する。復旧に要する費用の一切は受注者の負担とする。

第2章 配管工事

第4条 使用水圧

設計水圧は、水道標準規格に相当する $P = 0.75 \text{ Mpa}$ とする。

第5条 使用材料

- (1) 本工事に使用する主な配管材料は、日本水道協会または J I S 規格品であること。現場搬入に際しては日本水道協会の検査合格を証明できるものでなければならない。
- (2) 上記規格にないものは、あらかじめ見本及び承認図を提出し、監督員の承認を得なければならない。また、資材の一部には当所の指定する製品が含まれている。

第6条 配管工事の工程

工事の施工は、管の床掘、据え付け接合、埋戻し、舗装復旧までの一連作業を1日の作業時間内で終える計画とすること。

第7条 掘削土の処分

別紙,特記仕様書1のとおりとする。

第8条 水圧試験

配管工事完了後、管の充水・洗管を行い、水圧試験を行う。この試験水圧並びに保持時間、試験結果の良否の判定要項は当所において指示する。

特 記 仕 様 書 1

1. 当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分場（「広島県土砂の適正処理に関する条例」に係る土砂埋立許可施設）へ搬出するものとし、次の処分先を見込んでいる。

（１）受 入 地 （有）大杉組建設残土たい積場

三次市三良坂町大字三良坂宇後迫 10037-11

（２）運 搬 距 離 12.8キロメートル

（３）受 入 条 件 月曜日～金曜日 8：00～17：00

第1種～第3種建設発生

（４）受 入 費 用 砂・砂質土・礫質土 2,000円／m³

（５）提出調書等 提出を義務付ける

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により建設発生土処分場への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

特 記 仕 様 書 2

1. 本工事の交通誘導員 18 人を見込んでいる。