

【報告2】

三和学校給食共同調理場に係る緊急対応について

三和学校給食共同調理場の給水ポンプが故障し、同調理場での給食提供が困難になりました。よって、緊急対応として、三次学校給食センターからの給食配送を実施しています。

経過については、次の通りです。

- ・8月30日(金) 三和学校給食共同調理場の給水ポンプが停止
- ・9月 3日(火) 専門業者による確認(モーター・送電線の老朽化によるものと判明)
- ・9月 4日(水) 修復・復旧に相当の時間を要することが判明
- ・9月 5日(木) ・三和学校給食共同調理場運営委員会開催(経過説明・配送変更を協議)
・三次学校給食センターからの給食配送を決定
- ・9月 9日(月) 三次学校給食センターからの給食配送を開始