

機器表				
記号	名称	仕様	電気	台数
ACP-1	ガス式エンジンヒートポンプ	ビル用マルチ型、寒冷地仕様 (参考三洋電機SGP-CH450H1*U)	3Φ200V	1
	パッケージ形空調機	冷房能力45KW、暖房能力(53KW)、ガス消費量1.49m³/h	(FAN)	
	(室外機)	(冷媒分岐管キット、防臭仕様、防振架台、集中リモコン、その他 共)	400W-2台	
ACP-1-1	同	天井カセット形4方向吹出 (参考三洋電機SGP-SH45H1)	1Φ200V	1
	(室内機)	冷房4.5KW、暖房5.6KW	(FAN45W)	
		(化粧パネル、リモコン、フィルター、その他 共)		
ACP-1-2	同	天井埋込ダクト形(高静圧形) (参考三洋電機SGP-UH90H1)	1Φ200V	2
	(室内機)	冷房9.0KW、暖房11.2KW	(FAN270W)	
		(キャンパスダクト、吹出及び吸込チャンパー、リモコン、フィルター 共)		
ACP-1-3	同	天井埋込ダクト形(高静圧形) (参考三洋電機SGP-UH112H1)	1Φ200V	2
	(室内機)	冷房11.2KW、暖房14.0KW	(FAN270W)	
		(キャンパスダクト、吹出及び吸込チャンパー、リモコン、フィルター 共)		
ACP-2	ガス式エンジンヒートポンプ	ビル用マルチ型、寒冷地仕様 (参考三洋電機SGP-CH280H1*U)	3Φ200V	1
	パッケージ形空調機	冷房能力28KW、暖房能力(33.5KW)、ガス消費量1.18m³/h	(FAN)	
	(室外機)	(冷媒分岐管キット、防臭仕様、防振架台、その他 共)	400W	
ACP-2-1	同	天井カセット形2方向吹出 (参考三洋電機SGP-SSH28H1)	1Φ200V	4
	(室内機)	冷房4.5KW、暖房5.6KW	(FAN20W)	
		(化粧パネル、リモコン、フィルター、その他 共)		
ACP-2-2	同	天井露出(厨房用) (参考三洋電機SGP-TKH80H1)	1Φ200V	1
	(室内機)	冷房8.0KW、暖房10.0KW	(FAN57W)	
		(スポットノズル、リモコン、フィルター、その他 共)		
ACP-2-3	同	壁掛け形 (参考三洋電機SGP-KH28H1)	1Φ200V	1
	(室内機)	冷房2.8KW、暖房3.6KW	(FAN23W)	
		(リモコン、フィルター、その他 共)		
AC-1	ルームエアコン	壁掛け形(インバーター)、冷房2.8KW、暖房4.0KW	1Φ100V	1
		室外機:送風機23w圧縮機750w、室内機:送風機28w	1185W	
		(リモコン、フィルター、その他 共)		
HE-1	空調用換気扇	100Φ X 60m³/h	1Φ100V	2
		(網付丸形フード(SUS)、リモコン 共)	51W	
HE-2	空調用換気扇	100Φ X 250m³/h	1Φ100V	5
		(網付丸形フード(SUS)、リモコン 共)	60W	
F-1	天井扇	100Φ X 60m³/h	1Φ100V	1
		(網付丸形フード(SUS) 共)	50W	
F-2	天井扇	100Φ X 150m³/h	1Φ100V	4
		(網付丸形フード(SUS) 共)	50W	
F-3	天井扇	150Φ X 480m³/h	1Φ100V	2
		(網付丸形フード(SUS) 共)	50W	
F-4	天井扇	150Φ X 480m³/h	1Φ100V	2
		(網付丸形フード(SUS) 共)	50W	
F-5	天井扇	150Φ X 480m³/h	1Φ100V	3
		(網付丸形フード(SUS) 共)	50W	

- ・赤枠内、同等以上品に改修すること
- ・改修後の参考型番は次の通り

【改修後】

ACP-2 ガスヒートポンプエアコン U-GH280U1DR
 ACP-2-1 2方向天井カセット型室内機 S-G45LU1
 ACP-2-2 天井型厨房用室内機 S-G80VU1
 ACP-2-3 壁掛け型室内機 S-G28KU1
 (付属品)
 防振架台 GBM-208E02
 天井パネル(2方向用) CZ-80KPL7
 スポットダクト DKT-TKH1005
 多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT5
 E-CUT機能付きシステムコントローラー CZ-10ESM4

記号	名称	仕様	台数	記号	名称	仕様	台数
不凍栓	20^ (ボックス共)	1ヶ		(OK-210MK7、CF-39CK、CF-32H(A)、CF-4AW(A)、CF-3B、AY-55D、CF-110-51L、OK-1STB)	CF-3B、AY-55D、CF-110-51L、OK-1STB)	1ヶ	
(男子便所廻り)				掃除口付洋風便器	C-4RM	1ヶ	
掃除口付洋風便器	C-4RM	1ヶ		(CF-53R7HJ、CF-39AK、CF-51N(85)、CF-32H(A)、CF-4AW(A)、CF-3B、AY-55D、CF-40M)	CF-4AW(A)、CF-3B、AY-55D、CF-40M)	1ヶ	
				掃除口付和風便器	C-852M	1ヶ	
				(CF-510RK7H、CF-103ABL、CF-32H(A))	(CF-510RK7H、CF-103ABL、CF-32H(A))	1ヶ	
個別感知小便器	U-321M	2ヶ		個別感知小便器	U-321M	2ヶ	
				(OK-32SE-Z1、UF-18X、UF-206SMW(A))	(OK-32SE-Z1、UF-18X、UF-206SMW(A))	2ヶ	
はめ込み洗面器	L-2094FC	2ヶ		はめ込み洗面器	L-2094FC	2ヶ	
				(AM-41(100V)、LF-90PA、LF-625K(A))	(AM-41(100V)、LF-90PA、LF-625K(A))	2ヶ	
床排水トラップ	100^	1ヶ		床排水トラップ	100^	1ヶ	
床上掃除口	150^	1ヶ		床上掃除口	150^	1ヶ	
不凍栓	20^ (ボックス共)	1ヶ		不凍栓	20^ (ボックス共)	1ヶ	
(女子便所廻り)				掃除口付洋風便器	C-4RM	1ヶ	
掃除口付洋風便器	C-4RM	1ヶ		(CF-53R7HJ、CF-39AK、CF-51N(85)、CF-32H(A)、CF-4AW(A)、CF-3B、AY-55D、CF-40M)	(CF-53R7HJ、CF-39AK、CF-51N(85)、CF-32H(A)、CF-4AW(A)、CF-3B、AY-55D、CF-40M)	1ヶ	
				掃除口付和風便器	C-852M	1ヶ	
				(CF-510RK7H、CF-103ABL、CF-32H(A))	(CF-510RK7H、CF-103ABL、CF-32H(A))	1ヶ	
				泡末自在水栓	LF-16F(220)-13-U	6ヶ	
				泡末自在水栓	LF-14F(220)-13-U	3ヶ	

記号	名称	仕様	台数	記号	名称	仕様	台数
FS-1	厨房給気ファン	200Φ x 1020m³/h x 1Φ100V	1	FE-1	厨房排気ファン	200Φ x 1020m³/h x 1Φ100V	1
	ストレートシロッコ	(キャンパス、ドレンコック)			ストレートシロッコ	(キャンパス、ドレンコック)	
FS-2	厨房給気ファン	250Φ x 1410m³/h x 1Φ100V	1	FE-2	厨房排気ファン	250Φ x 1410m³/h x 1Φ100V	1
	ストレートシロッコ	(キャンパス、ドレンコック)			ストレートシロッコ	(キャンパス、ドレンコック)	
FS-3	厨房給気ファン	250Φ x 1470m³/h x 1Φ100V	1	FE-3	厨房排気ファン	250Φ x 1470m³/h x 1Φ100V	1
	ストレートシロッコ	(キャンパス、ドレンコック)			ストレートシロッコ	(キャンパス、ドレンコック)	

株式会社 感性舎

1級建築士事務所
 広島県知事登録 95(1)第2063号

1級建築士 第111571号
 岡田 勝己

工事名 川とのふれあい事業
 総合交流ターミナル施設(管理棟)建設工事

図面名 冷暖房換気・給排水衛生設備
 機器表・器具表