

令和7年9月1日

三次市教育委員会 教育部 教育企画課

案件84の仕様書に関して、下記質問を受けました。回答のとおりですので、入札の際の参考としてください。

記

質問番号	受付日	質問内容	回答
1	8月28日	下記の寸法，材質，メーカーを教えてください。 更衣室棟工事 ①シャワーカーテン 2箇所 ②棚 2箇所	以下の内容と図面番号A-18（更衣室棟）平面図・建具リストを参考にしてください。なお，メーカーの指定はありません。 ①シャワーカーテン V吊りカーテンレール，設置高さFL+2000mm，カーテン高さ1800mm ②棚 材質は木を想定しています。寸法は図面をご覧ください。
2	8月28日	囲障 伐採撤去 1式の数量（どの部分をどれくらい）を教えてください。	図面番号A-13 フェンス 機械室 改修図の"剪定・除草（処分共）"で示したフェンスよりプール側の部分および"除草（処分共）"と示した部分の全体です。