

様式第1号（第3条，第8条関係）

安全性に係るチェックリスト

1 補強コンクリートブロック造の塀の場合

項目	内容	点検結果	
		はい	いいえ
(1) 高さ	塀の高さは道路面から 0.6m以上 2.2m以下		
(2) 厚さ	壁の厚さは 10 cm以上		
	----- 塀の高さが 2.0m超え 2.2m以下の場合は 15 cm以上		
(3) 基礎	基礎がある		
(4) 控壁（塀の高さ 1.2m超の場合）	塀の長さ 3.4m以下ごとに，塀の高さの 1/5 以上突出した控壁がある		
(5) 健全性	傾き，著しいひび割れや損傷等がある		

2 組積造（れんが，石，コンクリートブロック等）の塀の場合

項目	内容	点検結果	
		はい	いいえ
(1) 高さ	塀の高さは道路面から 0.6m以上 1.2m以下		
(2) 厚さ	壁の厚さは高さの 1/10 以上		
(3) 基礎	基礎がある		
(4) 控壁（塀の厚さが 高さの 15%未満 の場合）	塀の長さ 4m以下ごとに，塀の厚さの 1.5 倍 以上突出した控壁がある		
(5) 健全性	傾き，著しいひび割れや損傷等がある		

注) 点検結果の「はい」又は「いいえ」いずれかの欄に「○」を記入してください。該当しない場合は，「—」を記入してください。