

設計図書・仕様書等に対する質問・回答書

令和8年5月8日

入札参加業者様

三次市長
(財政課)

案件番号：案件10

入札案件名：三次市立三次小学校屋内運動場改修工事

	質問事項	回答
1	屋内運動場アリーナ床改修工事について 設計図書 A-12 では下張り板 2重 (ラワン合板 $t=15+t=9$) となっていますが、A-32 では $t=15+t=12$ となっています。どちらが正でしょうか。 数量書においては、 $t=15+t=9$ で計上してあります。	図面 A-12 のラワン合板 $t=15+t=9$ を正としてください。
2	設計図書 A-12 におきまして、屋根一部補修とありますが A-17 屋根伏図のシーリング打ち替え・軒先化粧キャップ取替のことでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

3	<p>設計図書 A-55 におきまして、南西部に仮設駐車場を書かれています。使用者は工事関係者ではなく学校関係者のことでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	<p>(数量に関する参考質疑) 建築工事細目 26 に記載にあります、タフレックスはタラフレックスの誤記でよろしいですか。</p>	<p>建築工事細目 26 に記載の「タフレックス」は「タラフレックス」の誤記です。</p>
5	<p>(数量に関する参考質疑) 建築工事細目 26 に記載にあります、合成目地処理 744m² はどういった処理なのでしょう。</p>	<p>建築工事細目 26 に記載の「合成目地処理」は「合板目地処理」の誤記です。塩ビシート施工前の下張り合板の目地処理です。</p>
6	<p>(数量に関する参考質疑) 工事車両出入口ゲートが現状ではとても狭いです。設計図書には、植木等撤去、工事完了後復旧と書かれています。数量に関しては変更協議の対象として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>A-55 は仮設計画の参考図です。 これによりがたい場合は、別途仮設計画をもって協議してください。共通仮設費（積上）で計上している項目は変更協議の対象となります。</p>
7	<p>(数量に関する参考質疑) 便所洋式化改修工事において、設計図書には各所シーリングとなっていますが、参考数量書にありません。変更協議と考えてよろしいですか。</p>	<p>変更協議の対象にはなりません。各種仕上げ施工にシーリングを含むものとして計上してください。</p>