管種凡例

記号	名称	仕様
———	屋外給水管	耐衝撃製硬質塩化ビニル管 （HIVP） 但し、プールの一部はステンレス配管とする。
———	屋内給水管	塩化ビニルライニング鋼管 （SGP−VB） 但し、土中及び埋設部は、SGP−VD使用
——G———	ガス管	白ガス管 （SGP） 但し、土中及びコンクリート土間埋設部は、外面ポリエチレン被覆鋼管とする。
——I———	給湯管	被覆銅管（M型）
——汚———	汚水管	硬質塩化ビニル管 （VP）
——内———	排水管	硬質塩化ビニル管 （VP）
———	屋外排水管	硬質塩化ビニル管 （VP）
———	通気管	硬質塩化ビニル管 （VP）
——R———	冷媒管	銅管（機器メーカー指定品、二次側電気配線工事共）
——D———	ドレン管	硬質塩化ビニル管 （VP）
——O———	オイル配管	黒ガス管 （SGP） 但し、オイルサーバー用配管は、銅管8φ 使用とする。（被覆銅管）
——○φ———	換気ダクト	亜鉛引鉄板 スパイラルダクト

注）．水栓類はすべて、露出仕様とする。

・冷媒管の露出部は、化粧用カバー取付の事。

・火気使用室の換気ダクトは、ロックウール50mm断熱施工の上、アルミガラスクロス仕上げとする。

・給水管の屋外埋設土被りは、GL−750mm以上とする。

・給水管の塩ビライニング鋼管継手は、コアー内蔵型使用とする。

・配管等の屋内、屋外見用り部分は全て指定色塗装仕上げとする。

・給水管、ピット内及び屋内露出部（附属品下部吹抜部）は、フォームポリエチレン20m/m保温施工とする。（塗装仕上）

・調理台及び実験台の給水栓、排水金具は、台附属品使用とし配管接続は本工事にて施工する。

・外壁面埋込の給水管は保温チューブ巻（10mm厚）とする。

機器表

記号	名称	仕様	台数	設置場所
W F	プールろ過装置 撤去	砂ろ過方式 全自動形 ろ過能力：60m³/H	1	プール機械室
		ろ過用ポンプ 80φ×65φ×1.0m³/min×15.4m		
		電源 3φ200V，3.7kw		
		フロック調製槽 100l，薬注装置，自動弁（5方式切替），ヘヤーキャーチャー，RC基礎 100H		
		制御盤共（盤以降二次側配線は、装置工事に含む）		
		参考品番 三進 SRP−1400−M		
L P G	ガス集合装置	プロパンボンベ 50kg（貸与品） 2本×2（自動切替）	1	屋外
		自動切替付圧力調整器，圧力計，ガス元バルブ，耐圧ホース，転倒防止チェーン，メーターユニット		
		鋼板製収納BOX （注）ガスメーターはガス供給業者貸与品とする。		

器具表

名称	仕様	管理棟 給湯室	管理棟 更衣室	管理棟 保健室	管理棟 教室	校舎棟 女子便所	校舎棟 男子便所	校舎棟 身障者用便所	校舎棟 ワークスペース	校舎棟 調理教室	校舎棟 準備室(A)	校舎棟 理科室	校舎棟 準備室(D)	校舎棟 工作室	校舎棟 準備室(C)	校舎棟 手洗場足洗場	校舎棟 その他	体育館 女子便所	体育館 男子便所	体育館 身障者用便所	体育館 洗面所	体育館 手洗場足洗場	体育館 その他	プール 女子便所	プール 男子便所	プール 男女更衣室	プール シャワー洗髪所	プール 倉庫・入口	プール 機械室	プール プールサイド	プール その他	合計
和風大便器	C750V(TV750CR, T82C32, TS116RAY)					3	1											2	1					2	1							10
身障者用便器	C48AS(TS140VRR, TU141Q, T52S32R, TS40L, TC271N, T53DSAY, TS116RAY)							1												1												2
小便器	U-307C(TG60PN, T62-16)						3												3						2							8
ハメ込洗面器	L-507TI(TL-655A, TL-330CR, T-7SR, TS-126AD, TK-507)		1																													1
洗面器																																
手洗器	L34(TL605A, T4A, T22P)																	1		1				2	1							5
〃	L5B(T205, T22P, TA4, T22P)																												1			1
〃	L-8（T-205Q, T-4A T-22P）							1																								1
掃除用流し	SK322(T23B20, T37SN, TK22, T9R)					1	1														1			1	1							5
化粧鏡																																
傾斜鏡																																
洗濯流し	SK38R （TK38B, TK37E, TK36D, TK38D)			1																												1
洗濯機パン	PW-20C										1																					1
シャワーセット	TM-145CGR			1																												1
シャワーヘッド	TB-18R （TGB-9 共)																										1					1
〃	TB-18A																										8					8
ホーム水栓	T-200BS-13			1					3		1					6					3	6					2					22
横水洗																																
洗眼水栓	T-248S																										4					4
自在水栓	T131S13	H								6																						8
〃	T136S13					2	2		3			1		1																		9
〃	T131AS13													4																		4
散水栓	T-28-13 （B-3 土留側共)															8							4								1	13
〃	T-28-25 （B-3 土留側共)																													2		2
止水栓	40																										1					1
混合栓	TK-210A			1																												1
床上掃除口	CVAT-100									1		1																				1
〃	CVAT-75			1						1																						3
〃	CVAT-65	H	1	1							1				1																	6
〃	CVAT-50																															
〃	CVA-100					1	2	1										1	2						1							8
〃	CVA-75					1	1														1				1							4
〃	CVA-65						1		3					1													1					6
〃	CVA-50																	1														1
床排水トラップ	KT5A-50			1		1	1											1	1													5
流し用トラップ	KT-14B. -50															1						1					2					4
排水目皿	DBV-100																													3		3
〃	DBV-75																										1					1
〃	DBV-50																							1	1	2		2	1			7
排煙ドレン	KS1-50							1												1												2
ドルゴ通気井	JD-65					1	1											1						1	1							5
不凍水栓	MP-50 （発注外材搬作所）															1							1									2
〃	MP-25 （ 〃 ）															1																1
用上操作盤	3台用 （ 〃 ）				1																											1
緊急遮断弁	GSL-25S															1																1
用上コントローラー	YCB-12C				1																											1
単口ガスコック	15×10 （ヒューズコック)									3		1																				4
双口ガスコック	15×10×10 （ヒューズコック)	1		1																												2
ガス瞬間湯沸器	5号元止式，中間ガスコック 15，止水栓 15共	1								1				1																		3
ガス給湯器	壁掛型 16号，FF式 ガスコック 15，止水栓 20，ガスフレキ，SUSフレキ×2，メインリモコン，リモコンケーブル 5m			1																												1
ガス漏れ警報器	LPG用	1		2						2		1		1																		7
中間ガスコック	25										1																					1
〃	20												1																			1

訂正		TAKASHI HARAI ARCHITECTS 株式会社原井隆建築設計事務所	検図	製図	工事名称	図面名称	機器表・器具表	図面番号
		一級建築士事務所 広島県知事登録 23(1) 第5582号 一級建築士 登録 第320892号 原井 隆			旧灰塚小学校水泳プール解体工事	縮尺	A3判：N.S	M−02 区分