

工事名称	三次市立十日市小・中学校改築工事 機械設備工事
工事場所	三次市十日市中四丁目9番1号 地内

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-N1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:95.0KW 暖房:106.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N1-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	11	台			
ACP-N1-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	2	台			
ACP-N1-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	2	台			
ACP-N1-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:45.0KW 暖房:50.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N2-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	2	台			
ACP-N2-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	4	台			
ACP-N2-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	8	台			
ACP-N3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N3-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	6	台			
ACP-N3-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-N3-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:7.1KW 暖房:8.5KW	2	台			
ACP-N3-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N3-5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	1	台			
ACP-N4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N4-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	12	台			
ACP-N5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:45.0KW 暖房:50.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N5-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-N5-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	2	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-N5-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-N5-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N6 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N6-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	6	台			
ACP-N6-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-N6-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:7.1KW 暖房:8.5KW	2	台			
ACP-N6-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N6-5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	1	台			
ACP-N7 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N7-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	12	台			
ACP-N8 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N8-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-N8-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	2	台			
ACP-N8-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-N8-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N8-5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	1	台			
ACP-N9 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N9-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	6	台			
ACP-N9-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-N9-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:7.1KW 暖房:8.5KW	2	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-N9-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N9-5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	1	台			
ACP-N10 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N10-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	12	台			
ACP-N11 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N11-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-N11-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	2	台			
ACP-N11-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-N11-4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N11-5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	1	台			
ACP-S1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S1-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	6	台			
ACP-S1-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-S1-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-S2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:61.5KW 暖房:69.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S2-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	9	台			
ACP-S2-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	2	台			
ACP-S2-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-S3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:67.0KW 暖房:77.5KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S3-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井カセット4方向形 冷房:9.0KW 暖房:10.0KW	6	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-S4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S4-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	10	台			
ACP-S5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S5-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	6	台			
ACP-S5-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-S6 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:73.0KW 暖房:82.5KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S6-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-S6-2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	9	台			
ACP-S6-3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井吊付4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-S7 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室外機）	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S7-1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ（室内機）	天井埋込ダクト形 冷房:22.4KW 暖房:25.0KW	2	台			
AC-N1 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:4.0KW 暖房:4.5KW スプリング防振架台	1	組			
AC-N2 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW スプリング防振架台	1	組			
AC-N3 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW スプリング防振架台	1	組			
AC-N4 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW スプリング防振架台	1	組			
AC-N5 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW スプリング防振架台	1	組			
AC-N6 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW スプリング防振架台	1	組			
AC-N7 空冷ヒートポンプマルチ パッケージ	天井吊付4方向形（吊付） 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW スプリング防振架台	1	組			
空調集中 リモコン		1	個			
文字標識等		1	式			別紙 00-0001

北棟・南棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	888	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	838	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	509	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	272	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	888	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	540	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	236	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	61	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	150	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	358	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	272	m			
室内外機渡り配線 (冷媒共巻)	CEE-S1.25 ° -2C	2,506	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	114	m			
ドレン用結露防止層 付硬質塩化ビニル管 (ACTドレン)	屋内一般 25A	880	m			
ドレン用結露防止層 付硬質塩化ビニル管 (ACTドレン)	屋内一般 30A	216	m			
ドレン用結露防止層 付硬質塩化ビニル管 (ACTドレン)	屋内一般 40A	502	m			
ドレン用結露防止層 付硬質塩化ビニル管 (ACTドレン)	屋内一般 50A	141	m			
ドレントラップ	50A	9	個			
保温		1	式			別紙 00-0003
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0004

[illegible]

北棟・南棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-1 全熱交換器	天井埋込形 250φ×690m3/h×113Pa	4	台			
HEU-2 全熱交換器	天井埋込形 250φ×810m3/h×130Pa	1	台			
HEU-3 全熱交換器	天井埋込形 200φ×530m3/h×138Pa	41	台			
HEU-4 全熱交換器	天井埋込形 200φ×520m3/h×142Pa	2	台			
HEU-5 全熱交換器	天井カセット形 200φ×390m3/h×71Pa	3	台			
HEU-6 全熱交換器	天井カセット形 200φ×450m3/h×86Pa	9	台			
HEU-7 全熱交換器	天井カセット形 200φ×360m3/h×151Pa	2	台			
HEU-8 全熱交換器	天井カセット形 200φ×410m3/h×73Pa	1	台			
HEU-9 全熱交換器	天井カセット形 150φ×330m3/h×124Pa	2	台			
HEU-10 全熱交換器	天井カセット形 150φ×280m3/h×81Pa	2	台			
HEU-11 全熱交換器	天井カセット形 150φ×250m3/h×67Pa	2	台			
HEU-12 全熱交換器	天井カセット形 150φ×240m3/h×60Pa	2	台			
HEU-13 全熱交換器	天井カセット形 150φ×210m3/h×45Pa	4	台			
HEU-14 全熱交換器	天井カセット形 150φ×200m3/h×46Pa	2	台			
HEU-15 全熱交換器	天井カセット形 150φ×180m3/h×38Pa	1	台			
HEU-16 全熱交換器	天井カセット形 100φ×120m3/h×106Pa	9	台			
HEU-17 全熱交換器	天井カセット形 150φ×290m3/h×89Pa	3	台			
HEU-18 全熱交換器	天井カセット形 100φ×130m3/h×72Pa	6	台			
HEU-19 全熱交換器	天井カセット形 100φ×140m3/h×86Pa	3	台			
HEU-20 全熱交換器	天井埋込形 250φ×1500m3/h×150Pa	2	台			

[illegible]

北棟・南棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm (～450mm)	38	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	6	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	336	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	282	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	878	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	133	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	133	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	62	m			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	44	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VS 350 350	44	個			
ユニバーサル形吹出口	VS 400 400	1	個			
線状吹出口	BL-T 2000mm	4	個			
線状吹出口	CL 1000 65	4	個			
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	26	個			
丸形 防火ダンパー	100φ	22	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	3	個			
丸形 防火ダンパー	200φ	18	個			
丸形 防火ダンパー	250φ	8	個			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	44	個			

[illegible]

北棟・南棟 自動制御設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(空調)						
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	21	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装無)	35	m			
薄鋼電線管(C)	(25) いんべい	31	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-22 いんべい	543	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	543	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	87	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	7,149	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	80	m			
リモコン取付費		1	式			別紙 00-0016
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
(衛生)						
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	22	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装無)	28	m			
厚鋼電線管(G)	(36) 露出(塗装有)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-22 露出	32	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-S-28 露出	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C FEP内(PF・CD)	4	m			

[illegible]

北棟・南棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	フラッシュタンク式 掃除口、暖房便座、紙巻器	71	組			
自動洗浄小便器	ラインク 付き壁掛形2連 小便器用手摺1か所	2	組			
自動洗浄小便器	ラインク 付き壁掛形3連 小便器用手摺1か所	11	組			
多目的トイレユニット	オストメイト、洗面器、手洗器、掃除口ラインク、跳上げ手摺、L形手摺	4	組			
洗面器	自動水栓付	67	組			
洗面器	自動水栓付	9	組			
掃除流し		13	組			
洗濯器パソ		2	台			
立形水栓	F13A - 13A	142	個			
横水栓	F 3 泡沫 13A	14	個			
流し用混合水栓	F2A シングルバー(共同住宅程度) 13A	19	個			
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	29	か所			
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	2	個			
化粧鏡	600×900	4	枚			
化粧鏡	φ600	176	枚			
器具取付費		1	式			別紙 00-0020
計						

北棟・南棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-1	ステンレスパル一体溶接型受水槽 有効：23.0m ³	1				
(給水管)						
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	643	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	158	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	96	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	114	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	84	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 60SU	78	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	溶接接合 屋内一般 80SU	117	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	463	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	49	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	71	m			
給水・一般配管用 ステンス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	64	m			
(オーパ-フロー管)						
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	2	m			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	7	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	15	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	7	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	11	個			
一般配管用 ステンス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北棟・南棟		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(排水管)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	80	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	102	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	87	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	38	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	63	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	216	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	143	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	222	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	132	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	94	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	78	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	67	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	171	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	129	m			

北棟・南棟		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(通気管)						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	104	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	138	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	296	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	154	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	69	m			
(高温排水管)						
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	26	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 75A	39	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 100A	16	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	73	個			
床下掃除口	CO 50A	4	個			
床下掃除口	CO 80A	1	個			
床下掃除口	CO 100A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 埋込型 80A	4	個			
保温		1	式			別紙 00-0030
スリフ		1	式			別紙 00-0031
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0032
計						

北棟・南棟		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	262	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	98	m			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×450H 塩ビ蓋T-2 200φ	7	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×556H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×620H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×897H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×450H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×880H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×100×950H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×150×974H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×150×1197H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90L 200φ×150×1284H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×460H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×483H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×490H 塩ビ蓋T-2 200φ	2	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×514H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×516H 塩ビ蓋T-2 200φ	3	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×526H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×538H 塩ビ蓋T-2 200φ	2	組			
小口径塩ビ桝	90Y 200φ×100×544H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			

北棟・南棟		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×555H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×556H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×573H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×583H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×670H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×686H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×718H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×796H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×957H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1486H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×468H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×486H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1040H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1079H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1191H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1323H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1362H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×100×1447H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×150×583H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ 桝	90Y 200φ×150×1461H 塩ビ 蓋T-2 200φ	1	組			

北棟・南棟		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1502H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1516H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1530H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1573H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹 公設樹取付	90Y 200φ×150×1723H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1539H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1578H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1585H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹 公設樹取付	90Y 200φ×150×1613H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1622H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	90Y 200φ×150×1750H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×100×554H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×100×764H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×100×874H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×100×1113H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×100×664H 防護蓋T-14 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×150×890H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×150×1144H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×150×1366H 塩ビ蓋T-2 200φ	1	組			
小口径塩ビ樹	ST 200φ×150×1404H 防護蓋T-14 200φ	1	組			

[illegible]

北棟・南棟		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PFU-1 消火ポンプ	50φ×50φ×300L/min×5.5KW	1	台			
TF-1	補助高架水槽 銅板パナ 100L	1	台			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 有	16	組			
(トレン管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
(消火管)						
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	10	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	119	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	211	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	12	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 40A	1	個			
消火栓弁	差込式 40A	1	個			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0039
保温		1	式			別紙 00-0040
スリフ		1	式			別紙 00-0041
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0042
総合調整費		1	式			別紙 00-0043

北棟・南棟		ガス設備		LPガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集合装置	15kg/h 10本立	1	組			
液化石油ガス 充てん容器集合 装置 据付	10本立	1	組			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	地中配管 20A	45	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	地中配管 25A	26	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	地中配管 32A	9	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	地中配管 40A	57	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	地中配管 50A	39	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	機械室・便所 20A	44	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	機械室・便所 25A	20	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	機械室・便所 32A	12	m			
プロパン・ポリエチレン 被覆鋼管(一層)	機械室・便所 40A	11	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	138	m			
プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	51	m			
ガス栓	9.5φ LACTUS コック	47	個			
ガスコック	ハンド コック 15A	5	個			
土工事		1	式			別紙 00-0044
計						

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
ACP-N1 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:95.0KW 暖房:106.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N2 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:45.0KW 暖房:50.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N3 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N4 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N5 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:45.0KW 暖房:50.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N6 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N7 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N8 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N9 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N10 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N11 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S1 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S2 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:61.5KW 暖房:69.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S3 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:67.0KW 暖房:77.5KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S4 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S5 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S6 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:73.0KW 暖房:82.5KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S7 ハッケージ (室外機) 搬入	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N1 ハッケージ (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:95.0KW 暖房:106.0KW スプリング防振架台	1	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
ACP-N1-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	11	台			
ACP-N1-2 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	2	台			
ACP-N1-3 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	2	台			
ACP-N1-4 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N2 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:45.0KW 暖房:50.0KW スリング防振架台	1	台			
ACP-N2-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	2	台			
ACP-N2-2 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	4	台			
ACP-N2-3 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	8	台			
ACP-N3 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スリング防振架台	1	台			
ACP-N3-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	6	台			
ACP-N3-2 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-N3-3 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:7.1KW 暖房:8.5KW	2	台			
ACP-N3-4 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N3-5 パッケージ（室内機） 据付	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	1	台			
ACP-N4 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スリング防振架台	1	台			
ACP-N4-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	12	台			
ACP-N5 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:45.0KW 暖房:50.0KW スリング防振架台	1	台			
ACP-N5-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-N5-2 パッケージ（室内機） 据付	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	2	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
ACP-N5-3 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-N5-4 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N6 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N6-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	6	台			
ACP-N6-2 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-N6-3 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:7.1KW 暖房:8.5KW	2	台			
ACP-N6-4 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N6-5 パッケージ（室内機） 据付	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	1	台			
ACP-N7 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N7-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	12	台			
ACP-N8 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N8-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-N8-2 パッケージ（室内機） 据付	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	2	台			
ACP-N8-3 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-N8-4 パッケージ（室内機） 据付	天井吊1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N8-5 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	1	台			
ACP-N9 パッケージ（室外機） 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:85.0KW 暖房:95.0KW スプリング 防振架台	1	台			
ACP-N9-1 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	6	台			
ACP-N9-2 パッケージ（室内機） 据付	天井吊4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
ACP-N9-3 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:7.1KW 暖房:8.5KW	2	台			
ACP-N9-4 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N9-5 ハッケージ (室内機) 据付	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	1	台			
ACP-N10 ハッケージ (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:77.5KW 暖房:90.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N10-1 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	12	台			
ACP-N11 ハッケージ (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-N11-1 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-N11-2 ハッケージ (室内機) 据付	天井埋込ダクト形 冷房:11.2KW 暖房:12.5KW	2	台			
ACP-N11-3 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼1方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-N11-4 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-N11-5 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	1	台			
ACP-S1 ハッケージ (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S1-1 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	6	台			
ACP-S1-2 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	1	台			
ACP-S1-3 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼1方向形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台			
ACP-S2 ハッケージ (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:61.5KW 暖房:69.0KW スプリング防振架台	1	台			
ACP-S2-1 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	9	台			
ACP-S2-2 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:2.8KW 暖房:3.2KW	2	台			
ACP-S2-3 ハッケージ (室内機) 据付	天井兼4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			

北棟・南棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0002
ACP-S3 ハ° ッケー-ジ° (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:67.0KW 暖房:77.5KW ス° リング 防振架台	1	台			
ACP-S3-1 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:9.0KW 暖房:10.0KW	6	台			
ACP-S4 ハ° ッケー-ジ° (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW ス° リング 防振架台	1	台			
ACP-S4-1 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	10	台			
ACP-S5 ハ° ッケー-ジ° (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:40.0KW 暖房:45.0KW ス° リング 防振架台	1	台			
ACP-S5-1 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	6	台			
ACP-S5-2 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-S6 ハ° ッケー-ジ° (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:73.0KW 暖房:82.5KW ス° リング 防振架台	1	台			
ACP-S6-1 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:5.6KW 暖房:6.3KW	2	台			
ACP-S6-2 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW	9	台			
ACP-S6-3 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW	3	台			
ACP-S7 ハ° ッケー-ジ° (室外機) 据付	空冷ヒートポンプ 冷房:50.0KW 暖房:56.0KW ス° リング 防振架台	1	台			
ACP-S7-1 ハ° ッケー-ジ° (室内機) 据付	天井埋込ダクト形 冷房:22.4KW 暖房:25.0KW	2	台			
AC-N1 空冷ヒートポンプマルチ ハ° ッケー-ジ° 据付	天井カセット4方向形 冷房:4.0KW 暖房:4.5KW ス° リング 防振架台	1	組			
AC-N2 空冷ヒートポンプマルチ ハ° ッケー-ジ° 据付	天井カセット4方向形 冷房:4.5KW 暖房:5.0KW ス° リング 防振架台	1	組			
AC-N3 空冷ヒートポンプマルチ ハ° ッケー-ジ° 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW ス° リング 防振架台	1	組			
AC-N4 空冷ヒートポンプマルチ ハ° ッケー-ジ° 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW ス° リング 防振架台	1	組			
AC-N5 空冷ヒートポンプマルチ ハ° ッケー-ジ° 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW ス° リング 防振架台	1	組			
AC-N6 空冷ヒートポンプマルチ ハ° ッケー-ジ° 据付	天井カセット4方向形 冷房:3.6KW 暖房:4.0KW ス° リング 防振架台	1	組			

[illegible]

北棟・南棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0003
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A	39	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	25	m			
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A	131	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0004
防火区画貫通処理	壁 100A	84	か所			
防火区画貫通処理	壁 150A	7	か所			
防火区画貫通処理	床 100A	2	か所			
防火区画貫通処理	床 150A	17	か所			
計						
スリ-フ		1	式			別紙 00-0005
空気配管スリ-フ		9	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0006
空気配管形鋼振止		3	%			
計						

[illegible]

北棟・南棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0011
HEU-1 全熱交換器 据付	天井埋込形 250φ×690m3/h×113Pa	4	台			
HEU-2 全熱交換器 据付	天井埋込形 250φ×810m3/h×130Pa	1	台			
HEU-3 全熱交換器 据付	天井埋込形 200φ×530m3/h×138Pa	41	台			
HEU-4 全熱交換器 据付	天井埋込形 200φ×520m3/h×142Pa	2	台			
HEU-5 全熱交換器 据付	天井カセット形 200φ×390m3/h×71Pa	3	台			
HEU-6 全熱交換器 据付	天井カセット形 200φ×450m3/h×86Pa	9	台			
HEU-7 全熱交換器 据付	天井カセット形 200φ×360m3/h×151Pa	2	台			
HEU-8 全熱交換器 据付	天井カセット形 200φ×410m3/h×73Pa	1	台			
HEU-9 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×330m3/h×124Pa	2	台			
HEU-10 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×280m3/h×81Pa	2	台			
HEU-11 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×250m3/h×67Pa	2	台			
HEU-12 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×240m3/h×60Pa	2	台			
HEU-13 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×210m3/h×45Pa	4	台			
HEU-14 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×200m3/h×46Pa	2	台			
HEU-15 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×180m3/h×38Pa	1	台			
HEU-16 全熱交換器 据付	天井カセット形 100φ×120m3/h×106Pa	9	台			
HEU-17 全熱交換器 据付	天井カセット形 150φ×290m3/h×89Pa	3	台			
HEU-18 全熱交換器 据付	天井カセット形 100φ×130m3/h×72Pa	6	台			
HEU-19 全熱交換器 据付	天井カセット形 100φ×140m3/h×86Pa	3	台			

[illegible]

[illegible]

北棟・南棟		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リモコン取付費		1	式			別紙 00-0016
ガス給湯器 リモコン取付費		115	個			
全熱交換ユニット リモコン取付費		94	個			
空調集中 リモコン取付費		1	個			
全熱交換ユニット リモコン取付費		1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
樹脂製 スイッチボックス	1個用	209	個			
樹脂製 スイッチボックス	2個用	2	個			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	300× 300× 300	16	個			
計						
リモコン取付費		1	式			別紙 00-0018
ガス給湯器 リモコン取付費		5	個			
計						

[illegible]

北棟・南棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
器具取付費		1	式			別紙 00-0020
大便器 取付	タンク式 普通便座	71	組			
暖房便座		71	組			
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	37	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	67	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	9	組			
掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	13	組			
洗濯機ハコ 取付	トラップ付き	2	組			
鏡 取付	防湿形縁なし	180	枚			
多目的トイレユニット						
大便器 取付 (基準単価)	タンク式 温水洗浄便座	4	組			
壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石鹸入れ,紙巻器,温水器を含む	4	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	4	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	4	組			
身障者用鏡 取付	傾斜形(小)	4	枚			
計						

[illegible]

北棟・南棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0022
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -1 15A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 15A	910	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 20A	150	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 25A	133	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 32A	176	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 40A	64	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 50A	78	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ ^イ グシャフト内 アルミカ ^ラ スクロス 80A	60	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 15A	175	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 20A	55	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 25A	34	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 32A	3	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 暗渠内 着色アルミカ ^ラ スクロス 40A	3	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 15A	13	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 20A	1	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 40A	16	m			
給水管 保温	ボ ^ス リスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 80A	57	m			
給水用弁類 保温	ボ ^ス リスチレン 屋内露出 カ ^テ -亜鉛鉄板 80A	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北棟・南棟		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0036
給湯管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 15A	8	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミカバー 15A	16	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミカバー 20A	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカバー 15A	86	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカバー 20A	1	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	10	m			
計						
据付費		1	式			別紙 00-0037
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 30号	2	台			
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	3	台			
電気貯湯湯沸器 据付	置台形 20L	4	台			
電気貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	3	台			
計						
スリープ		1	式			別紙 00-0038
給湯スリープ		10	%			
計						

北棟・南棟		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0039
PFU-1 消火ポンプ据付	50φ×50φ×300L/min×5.5KW	1	台			
HB-1A 屋内消火栓据付	易操作型1号消火栓(埋込形) 指定色塗装	16	組			
消火用充水タンク	TF-200	1	基			
計						
保温		1	式			別紙 00-0040
排水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A	2	m			
消火管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	5	m			
計						
スリフ		1	式			別紙 00-0041
屋内消火スリフ		10	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0042
屋内消火形鋼振止		3	%			
計						

[illegible]

[illegible]

