浸出水処理施設の放流水　（水質検査）　　令和8年度

項　目	採取・発行日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		7日	7日	3日	16日	3日	2日						
		11日	15日	10日	24日	13日	9日						
ｐＨ（２５℃）	5.8以上～8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7						
Ｂ　Ｏ　Ｄ	60　mg/ℓ	0.7	3.9	1.2	1.5	0.8	0.9						
Ｃ　Ｏ　Ｄ　（Ｍｎ）	90　mg/ℓ	4.2	5.8	5.0	7.2	6.6	5.7						
Ｓ　Ｓ	60　mg/ℓ	1.0	1	1	1	1	1						
大　腸　菌　群　数	3,000　個/㎖	0	0	0	0	0	0						
N-ヘキサン抽出物質　（鉱油類）	5　mg/ℓ												
N-ヘキサン抽出物質　（動植物油）	30　mg/ℓ												
全　窒　素	120　mg/ℓ	5.4	7.1	7.1	9.3	9.8	7.2						
全りん	16　mg/ℓ												
カドミウム	0.03　mg/ℓ		ND			ND							
全　シ　ア　ン	1　mg/ℓ		ND			ND							
鉛	0.1　mg/ℓ		ND			ND							
総　水　銀	0.005　mg/ℓ		ND			ND							
アルキル水銀	検出されないこと		ND			ND							
有機燐化合物	1　mg/ℓ												
六価クロム	0.5　mg/ℓ												
砒　素	0.1　mg/ℓ												
ポリ塩化ビフェニル	0.003　mg/ℓ												
トリクロロエチレン	0.1　mg/ℓ												
テトラクロロエチレン	0.1　mg/ℓ												
ジクロロメタン	0.2　mg/ℓ												
四塩化炭素	0.02　mg/ℓ												
1,2-ジクロロエタン	0.04　mg/ℓ												
1,1-ジクロロエチレン	1　mg/ℓ												
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4　mg/ℓ												
1,1,1-トリクロロエタン	3　mg/ℓ												
1,1,2-トリクロロエタン	0.06　mg/ℓ												
1,3-ジクロロプロペン	0.02　mg/ℓ												
チウラム	0.06　mg/ℓ												
シマジン	0.03　mg/ℓ												
チオベンカルブ	0.2　mg/ℓ												
ベンゼン	0.1　mg/ℓ												
セレン	0.1　mg/ℓ												
ホウ素	50　mg/ℓ												
ふっ素化合物	15　mg/ℓ												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	―　mg/ℓ												
アンモニア性窒素	―　mg/ℓ												
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物・硝酸化合物	200　mg/ℓ												
フェノール類	5　mg/ℓ												
銅	3　mg/ℓ												
亜鉛	2　mg/ℓ												
溶解性鉄	10　mg/ℓ												
溶解性マンガン	10　mg/ℓ												
全クロム	2　mg/ℓ												
1.4ジオキサン	0.5　mg/ℓ												
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L												

【用語説明】ND：定量下限値未満

地下水等集排水設備の地下水　（水質検査）　　令和8年度

項　目	採取・発行日 / 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		7日	7日	3日	16日	3日	2日						
		16日	15日	9日	28日	13日	8日						
塩化物イオン　（モール法）	mg/ℓ	14.0 5.3	9.7 4.9	14.0 2.5	5.4 1.9	9.9 3.1	16.0 5.1						
電気伝導率　　（２５℃）	ms/m	6.5 14.0	7.0 14.0	7.6 12.0	5.8 11.0	7.8 11.0	8.2 12.0						
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L												

地下水等集排水設備の地下水　（水質検査：金属）　令和8年度

項　　目	採取・発行日 / 基準値	（下側）	（上側）
カドミウム	0.003mg/ℓ		
全　シ　ア　ン	検出されないこと		
鉛	0.01mg/ℓ		
総　水　銀	0.0005mg/ℓ		
アルキル水銀	検出されないこと		
六価クロム	0.05mg/ℓ		
砒　素	0.01mg/ℓ		
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと		
トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ		
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ		
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ		
四塩化炭素	0.002		
1,2-ジクロロエタン	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ		
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ		
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/ℓ		
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ		
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ		
チウラム	0.006mg/ℓ		
シマジン	0.003mg/ℓ		
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ		
ベンゼン	0.01mg/ℓ		
セレン	0.01mg/ℓ		
1.4ジオキサン	0.05mg/ℓ		
クロロエチレン （別名：塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ		