

三次市東光保育所整備事業に関する質問及び回答

番号	内容	回答
1	建設予定位置図、敷地測量図及び高低測量図等の提供は可能でしょうか。	測量図は2022年8月末に提供予定です。 建設予定位置図は、本庁にある図面（元紙媒体）のPDFデータがあります。子育て支援課宛てにメールで問い合わせください。
2	様式1～様式6までをWordデータで載くことは可能でしょうか。	参加表明書に必要な書類になります。ご要望いただければ随時、電子データを送付いたします。
3	既存建物の図面を頂くことは可能でしょうか。	紙媒体の図面が本庁に1部のみあります。貸し出しはできませんが、窓口で撮影していただくことは可能です。
4	既存建物に杭があるかお教え頂けないでしょうか。 杭がある場合は、その長さをお教え頂けないでしょうか。	あります。 設計図書より、GL-7,000 となります。
5	既存建物のアスベスト調査を実施されているかお教え頂けないでしょうか。 調査を実施している場合は、その結果をお教え頂くことは可能でしょうか。	一部提供可能ですが、施設全体を網羅した調査・分析は行っておりません。
6	園舎整備後の給食の調理は、自園運営または外部委託のいずれを想定されているか、お教え頂けないでしょうか。	自園運営です。

7	園舎整備後において、想定されている職員様の人数をお教え頂けないでしょうか。	所長・主任・事務・担任・支援保育士・フリー保育士・調理員 合計32人を想定しております。
8	西側道路(八次180号線)と当該敷地間の土地(法面)の所有者をお教えいただけませんか。	国土交通省が所管する「河川」です。
9	三次市東光保育所整備事業基本・実施設計業務の指名型プロポーザル説明書P4 7 参加表明書の提出者の資格要件 (2) (キ)にて、保育所・認定こども園・幼稚園(以下「保育所等」という)と記載 がありますが、発達支援が必要な未就学児のための児童福祉施設も「保育所等」に含む と考えて良いでしょうか。	含めません。
10	想定されている一時預かりの児童の受け入れ人数をお教え頂けないでしょうか。	10人を想定しています。
11	整備基本構想 5. (3) 施設整備の方向性に、設置基準より「余裕を持った面積を確保」と記載があります。この面積はどの程度と考えれば良いでしょうか。	具体的な基準等を定めているものではありません。余裕の考え方を含め、提案を行ってください。
12	駐輪場の必要台数について、お教え頂けないでしょうか。	20台を想定しています。

13	別紙10 条件資料の中で、5m×5mのプールが必要と記載がありますが、組み立て式プール6.4m×3.4mを採用することは出来ないでしょうか。	プロポーザルにおいては、同程度の規模（面積）が確保できれば、形状については問いません。
14	敷地北側に深さ1.5m程度の窪地があります。 これを埋めることに対して、開発申請の必要性について、協議はされているでしょうか。 また開発申請が必要になる場合、指定されている工期の延長は可能でしょうか。	現時点で、協議は行っていません。現段階で示している工期は予定ですが、関連する手続き等を含めた工期となります。
15	参加表明書等様式について、様式1～6の提出者、証明者の捺印は省略してよろしいでしょうか。	省略可能です。
16	既設建物の平面をご提示頂けませんか？	紙媒体の図面が本庁に1部のみあります。貸し出しはできませんが、窓口で撮影していただくことは可能です。
17	要望される部屋とその部屋の概略面積をご提示頂けませんか？	保育所等に係る基準、基本構想及び説明書に記載の内容を踏まえたうえで、プラン（部屋数、広さ等）の提案を行ってください。
18	敷地図をご提示頂けませんか。C A Dデータがあれば提供頂けませんか。また敷地の主なレベルがわかればご教示ください。	2022年8月末に提供予定です。